

**Письмове зобов'язання
щодо забезпечення безперешкодного доступу до будівель,
приміщень закладу загальної середньої освіти для дітей з інвалідністю
та інших маломобільних груп населення**

Ознаками безперешкодного доступу до будівлі закладу загальної середньої освіти та безпеки пересування для маломобільних груп населення є:

1. Територія

На прилеглий території забезпечено безпроблемне та безпечне пересування усім категоріям громадян з різними нозологіями.

Ширина тротуару складає не менше 1,50 м.

На тротуарі не має сходів та вибоїн.

2. Вхід в будівлю

Споруда закладу освіти має чітко видний, доступний головний вхід.

Підхід до будівлі, пандус та територія біля входу звільнені від зайвого для вільного пересування.

Розмір майданчика перед входами в будівлю у межах норми. Він захищений від атмосферних опадів, має навіс та водовідведення.

В наявності пандус (нахил пандусу – безпечний, покриття - жорстке, не ковзке).

Вхідні двері відкриваються у бік, протилежний від пандуса.

Двері в будівлю не мають порогів.

Габарити вхідних дверей дозволяють маневрувати інвалідним візком.

Ручки дверей мають зручну форму.

3. Всередині будівлі

Коридори приміщення вільні від фізичних та візуальних бар'єрів і мають ширину, яка дозволяє проходження двох інвалідних візків.

Предмети інтер'єру в коридорах не ускладнюють пересування.

У разі потреби забезпечено вільний рух до шляхів евакуації людей з будинку.

Коридори мають нековзке покриття.

Забезпечено вільний рух у всі приміщення I поверху. Для цього пороги у дверних проходах відсутні.

Ширина внутрішніх дверних полотен кабінетів I поверху не менше 0,9 м.

Сходинок обох прольотів на II поверх однакові.

Поруччя дещо довші самих сходів на початку та кінці, а також мають на кінцях заокруглення.

У закладі освіти є загальний гардероб, порог в який відсутній.

Місця в обідньому залі їдальні для дітей з інвалідністю розташовані поблизу від виходу, але не в прохідній зоні.

Вбиральні розташовані на I поверсі. Умивальник розташований зручно, до нього є прямий під'їзд. Змішувачі води важільного типу. Дозатори мила, тримачі туалетного паперу та сушки для рук розташовані на зручній висоті.

Нижній край дзеркала вестибюля розташований на максимальній висоті – 1 м від рівня підлоги.

Зобов'язуємося продовжити роботу
щодо забезпечення безперешкодного доступу до будівель,
приміщень закладу загальної середньої освіти для дітей з інвалідністю
та інших маломобільних груп населення
до травня 2021 року

1. Вказати напрямок до закладу для людей з порушенням зору контрастом – стійкою фарбою жовтого кольору.
2. Розмістити контрастну за кольором текстурну маркувальну полосу на початку і кінці пандуса.
3. Перемістити кнопку виклику біля входних дверей в зону доступності людини з інвалідністю.
4. Облаштувати сходинок у будівлю та сходи в приміщенні контрастними позначками для людей з порушенням зору.
5. Облаштувати пішохідні зони в приміщенні закладу контрастними лініями.

6. Розмістити інформацію про умови доступності приміщення для осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення у місці, доступному для візуального сприйняття дорослим, що супроводжує дитину.

В.о.директора

О.Г.ЯСНОГОР